

**REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA**  
**BRATISLAVA, hlavné mesto**  
so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

---

Špecializovaná nemocnica  
pre ortopedickú protetiku Bratislava  
Záhradnícka 42  
821 08 Bratislava

Naša značka:  
HZZ/5780/2022

Vaša značka:

Vybavil:  
Mgr.Hláčiková

Bratislava  
21.02.2022

**Vec: Zaslanie výsledku rozboru vody.**

---

Zasielame Vám výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody z rehabilitačného bazéna v lokalite „**FRO – rehabilitačné oddelenie, bazén zdravotníckeho zariadenia na Záhradníckej ul. č. 42 v Bratislave**“, odobratej dňa 16.02.2022 v rámci štátneho zdravotného dozoru.

Z protokolov o skúške vzorky vody č.V22-00119 vyplýva, že vzorka bazénovej vody, vo vyšetrovaných ukazovateľoch **v y h o v e l a** kritériám vyhlášky MZ SR č.308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

Pri odbere vzorky vody bola vykonaná skúška na voľný a viazaný chlór. Upozorňujeme na mierne zvýšenú hodnotu v ukazovateli voľný i viazaný chlór , v bazénovej vode.

MUDr. Stanislav Duba  
poverený vykonávaním funkcie  
regionálneho hygienika